

72	300 (ELC - 102)	Electrical Room GTG Blok 3	CO2	SHIFT-B	2023-10-23	2023-03-03	2026-03-03	21	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	baik
73	047 (INT - 01)	Ruang Water Intake	Dray powder	SHIFT-B	2023-10-23	2023-03-03	2026-03-03	8	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BAIK
74	050 (AUX - 01)	Auxiliary Boiler	CO2	SHIFT-B	2023-10-23	2024-06-03	2027-06-03	15	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BAIK
75	051 (AUX - 02)	Auxiliary Boiler	CO2	SHIFT-B	2023-10-23	2024-06-03	2027-06-03	24	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BAIK
76	052 (CHL - 01)	Chlorination Plant	CO2	SHIFT-B	2023-10-23	2023-08-16	2026-08-16	16	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BAIK
77	053 (CHL - 02)	Chlorination Plant	CO2	SHIFT-B	2023-10-23	2023-08-16	2026-08-16	16	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BAIK
78	054 (CHL - 03)	Chlorination Plant	CO2	SHIFT-B	2023-10-23	2023-08-16	2026-08-16	11	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BAIK
79	056 (WTP - 02)	WTP Room	CO2	SHIFT-B	2023-10-24	2025-08-31	2028-08-31	17	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BAIK
80	057 (WTP - 03)	Desalination Room	CO2	SHIFT-B	2023-10-24	2025-08-31	2028-08-31	17	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BAIK
81	058 (WTP - 04)	Desalination Room	CO2	SHIFT-B	2023-10-24	2025-08-31	2028-08-31	17	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	baik
82	055 (WTP - 01)	WTP Room	CO2	SHIFT-B	2023-10-24	2024-06-03	2027-06-03	18	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
83	061 (HYD - 01)	H2 Plant	CO2	SHIFT-B	2023-10-24	2023-03-03	2026-03-03	6	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
84	062 (HYD - 02)	H2 Plant	CO2	SHIFT-B	2023-10-24	2025-08-31	2028-08-31	16	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
85	059 (LB3 - 01)	Gudang TPS B3	CO2	SHIFT-A	2024-01-03	2023-08-01	2026-08-01	20	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
86	060 (LB3 - 02)	Gudang TPS B3	CO2	SHIFT-A	2024-01-03	2023-06-19	2026-06-19	21	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok

102	076 (CCB - 204)	Ruang Kontrol CCB Lantai 2	CO2	SHIFT-A	2023-10-30	2023-06-19	2026-06-19	23	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
103	077 (CCB - 205)	Ruang Kontrol CCB Lantai 2	CO2	SHIFT-A	2023-10-30	2023-08-16	2026-08-16	20	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
104	078 (CCB - 206)	Ruang Kontrol CCB Lantai 2	CO2	SHIFT-A	2023-10-30	2023-08-16	2026-08-16	17	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
105	079 (CCB - 207)	Ruang Kontrol CCB Lantai 2	CO2	SHIFT-A	2023-10-30	2023-08-16	2026-08-16	18	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
106	080 (CCB - 301)	CCB Building Lantai 3	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2023-08-16	2026-08-16	8	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
107	081 (CCB - 302)	CCB Building Lantai 3	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2023-03-03	2026-03-03	17	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
108	082 (CCB - 303)	CCB Building Lantai 3	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2023-03-03	2026-03-03	16	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
109	083 (CCB - 304)	CCB Building Lantai 3	Dray powder	SHIFT-B	2023-10-31	2023-03-03	2026-03-03	8	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
110	084 (CCB - 305)	CCB Building Lantai 3	Dray powder	SHIFT-B	2023-10-31	2023-03-03	2026-03-03	7	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
111	085 (CCR - 01)	Ruang CCR Blok 1 & 2	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2023-08-16	2026-08-16	17	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
112	086 (CCR - 02)	Ruang CCR Blok 1 & 2	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2023-08-16	2026-08-16	21	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
113	087 (CCR - 03)	Ruang CCR Blok 1 & 2	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2023-08-16	2026-08-16	20	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
114	088 (CCR - 04)	Ruang CCR Blok 1 & 2	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2023-08-16	2026-08-16	21	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
115	089 (CCR - 05)	Ruang CCR Blok 1 & 2	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2023-08-16	2026-08-16	19	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
116	00 (CCB - 401)	PLTS CCB Lantai 4	CO2	SHIFT-B	2023-10-31	2024-06-03	2027-06-03	9	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Mengetahui

ASMAN K3L

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a horizontal line on the right that curves slightly upwards at the end.

Zulfina Dhini A